

Lausuntopyyntö

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää lausuntoanne seuraavasta asiasta:

Hakija: Vesivek Tuotteet Oy, y-tunnus 0432656-9

Sijainti: Teollisuustie 8, 16300 Orimattila

Asian kuvaus: Maalaamon käyttämä maakaasu korvataan nestekaasulla. Kiinteistölle tullaan sijoittamaan maksimissaan 49 m³ maapeitteinen nestekaasusäiliö ja höyrystinkeskus (170 kg/h). Höyrymäinen nestekaasulinja liitetään sopivassa kohdassa laitoksen olemassa olevaan maakaasuputkistoon. Kiinteistölle tuleva maakaasulinja erotetaan maakaasuverkosta.

Käyttölaitteet EN 676 mukaisia puhallinpolttimia ja kaasulaiteasetuksen mukaisia tilalämmittimiä. Kaikki polttimet muutetaan nestekaasulla toimiviksi.

Sovelletut säädökset: Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015), Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)

Lausunnon määräaika: 12.08.2022

Lausunnon toimittaminen: Pyydämme lähettämään lausunnon sähköpostitse kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Yliopistonkatu 38, 33100 TAMPERE. Lausunnon pyydämme mainitsemaan asian diaarinumeron Tukes 5482/03.01/2022.

Huomioitavaa: Pelastuslaitos: Lausunnon pyydämme erityisesti ottamaan kantaa sisäisen pelastussuunnitelman sisältöön ja laitteiston sijoittamiseen tontilla pelastustoiminnan näkökulmasta. Orimattilan kaupunki: pyydämme lausunnon ottamaan kantaa alueella voimassa olevan asemakaavan soveltuvuudesta hakemuksessa esitettyyn kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin.

Lisätietoja: Jenni Ahponen, +358 295 052 138, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Liitteet: Lisätieto_Vesivek_Tuotteet_Oy_040722.pdf

Lisätietopyyntö_Vesivek_Tuotteet_Oy_010722.pdf

Vesivek Tuotteet Oy, Kärkölä - Varastoinnin ja käytön kemikaaliluettelot - KemiDigi.pdf

VT5762-2-51370 s.2 Pohjavesialue.pdf

VT5763-2-51366-s.1 Asemapiirustus.pdf

VT5764-2-51366-s.4 Asemapiirustus_laaja.pdf

VT5766-RSA - liite tilaluokitus Nestekaasujen pullokaappi.pdf

VT5768-2-93156 Tilaluokitus.pdf

VT5769-22618 Vesivek Tuotteet Oy, Orimattila, Vaarojen arviointi.pdf

VT5770-Tukes Liite nestekaasua koskevaan lupahakemukseen 13.5.2022.pdf

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

05.07.2022

Tukes 5482/03.01/2022

VT5772-2-51366-s.3 Lampovaikutusalue.pdf
 VT5774-Vesivek Tuotteet Oy, Orimattila, Suojaetaisyyksien arviointi 13.05.2022.pdf
 VT5775-RSA Vesivek Tuotteet Oy paivitys 2022.pdf
 VT5776-RSA - liite Nestekaasun käyttölaitoksen vaarojen arviointi.pdf
 VT5777-RSA - liite tilaluokitus Nestekaasun käyttölaitos.pdf
 VT5778-RSA - liite tilaluokitus Jauhemaalausjärjestelmä.pdf
 VT5779-Pelastussuunnitelma.pdf
 VT5780-560-418-9-942-kiinteistorekisterin_karttaote_1.pdf
 VT5781-560-418-9-942-kiinteistorekisteriote_1.pdf
 VT5782-560-418-9-942-lainhuutotodistus.pdf
 VT5783-A205_Messinkitie.pdf
 VT5784-Ote_ajantasa_Teollisuustie.pdf
 VT6168-2-51366-s.4.pdf
 VT6169-2-51370 s.1 Karttapiirustus.pdf
 VT6170-kemikaalien varastointilupa.pdf
 VT6173-selvitys onnettomuuden vaikutusalueesta.docx
 VT6174-täydennys sadevesikaivokuva.pdf
 VT6175-Vastaukset 20.6.2022.docx
 VT6176-Kemikaaliturvallisuuslupahakemus-1885167-2022-06-21-07.41.pdf
 VT6471-pelastuslaitoksen reitit 04.07.2022.pdf

Jakelu:

Päijät-Hämeen pelastuslaitos, phpela@phpela.fi
 Hämeen ELY, kirjaamo.hame@ely-keskus.fi
 Orimattilan kaupunki, kirjaamo@orimattila.fi