



26.08.2022

Vastaanottaja

Orimattilan rakennusvalvonta

Kohde

Palvelukoti Ketunpolku
56041600020650
Pikkuketunkuja 8

VSS järjestelyt

Palvelukoti Ketunpolku asiamiehenään, Avario/Aronpää, on pyytänyt lausuntoa väestönsuojelujärjestelyistä uudisrakennushankkeesta rakennuspaikalla Pikkuketunpolku 8 (560-416-2-650).

Väestönsuojan luettelointipiirustuksesta ja ilmoituksesta väestönsuojasta ilmenee seuraavaa:

- uudisrakennushanke käsittää 1727 m²
- rakennetaan S1-luokan väestönsuoja varsinaiselta alaltaan 35 m² 46 henkilölle
- mitoitus on 2 % kerrosalasta
- suojaa käytetään normaaliaikana pesula, siivous ja pukuhuone.

Väestönsuojan käyttöönottotarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja. Kaikki annetut tiedot ja piirustukset tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta, jolloin pelastusviranomainen tekee ko. omaisen pöytäkirjan perusteella tarkastuksen väestönsuojaan. Väestönsuojan käyttöönottotarkastuksen tekee siihen riittävän koulutuksen saanut henkilö.

Pelastusviranomainen on omissa tarkastuksissaan todennut ettei väestönsuojan käyttöönottotarkastuksesta kokonaisuudessaan vastaa välttämättä kukaan, vaan vastuut jakaantuvat useammille henkilöille/yrityksille. Tämän vuoksi edellytämme, että rakennustyön valvoja ja laitetoimittaja tekevät suojaan yhdessä tarkastuksen, jossa he käyvät läpi ainakin liitteenä olevan pöytäkirjan asiat. Tämä voi olla myös edellä mainittu väestönsuojan käyttöönottotarkastus.

vs. valmiusmestari
Mika Nevalainen