



01.06.2023

---

**Vastaanottaja**

Orimattilan rakennusvalvonta

**Kohde**

Toimitila Heikkilä  
56041100030269  
Jokimäentie 8

---

**VSS järjestelyt**

Erkkiheikkilä Oy asiamiehenään A1 Arkkitehdit / jani Talonpoika on pyytänyt lausuntoa väestönsuojelujärjestelyistä uudisrakennushankkeesta rakennuspaikalla Jokimäentie 8 (560-411-3-269).

Väestönsuojan luettelointipiirustuksesta ja ilmoituksesta väestönsuojasta ilmenee seuraavaa:

- uudisrakennushanke käsittää 2309 m<sup>2</sup>
- rakennetaan S1-luokan väestönsuoja varsinaiselta alaltaan 23,1 m<sup>2</sup> 34 henkilölle
- mitoitus on 1 % kerrosalasta
- suojaa käytetään normaaliaikana varastona

Väestönsuojan käyttöönottotarkastuksesta on tehtävä pöytäkirja. Kaikki annetut tiedot ja piirustukset tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta, jolloin pelastusviranomainen tekee ko. omaisen pöytäkirjan perusteella tarkastuksen väestönsuojaan. Väestönsuojan käyttöönottotarkastuksen tekee siihen riittävän koulutuksen saanut henkilö.

Pelastusviranomainen on omissa tarkastuksissaan todennut ettei väestönsuojan käyttöönottotarkastuksesta kokonaisuudessaan vastaa välttämättä kukaan, vaan vastuut jakaantuvat useammille henkilöille/yrityksille. Tämän vuoksi edellytämme, että rakennustyön valvoja ja laitetoimittaja tekevät suojaan yhdessä tarkastuksen, jossa he käyvät läpi ainakin liitteenä olevan pöytäkirjan asiat. Tämä voi olla myös edellä mainittu väestönsuojan käyttöönottotarkastus.

---

valmiuspäällikkö  
Mika Nevalainen