



01.09.2023

Vastaanottaja

Orimattilan rakennusvalvonta
Timo Tarkkala
Erkontie 9
16300 ORIMATTILA

Kohde

Myllyntie 27

Uudisrakennus Virenojan seurantalo

Rakennuslupa uudisrakennus, lupakäsittelijä Timo Tarkkala
Suunnitelmat on laatinut RA Jukka Koskinen, piirustuksia 5 kpl, päivätty 15.8.2023
Rakennuksen pääasiallinen käyttötapa; kokoontumISRakennus, max. henkilömäärä 240

Rakennuksen paloluokka P3, 355 m2, 1510 m3; mm. sali, kahvio ja kellarin tilat
- pintakerrokset A2-S1,d0
Palokuormaa ei esitetä
Palo-osastointia ei ole, kellarista järjestetty erillinen varatie
Poistumisreitit on merkitty pohjapiirustukseen
Palovaarallisuusluokka 1
Suojaustaso 1
Alkusammutuskalusto; käsisammuttimet
Savunpoisto painovoimainen, ovien ja kiintopainikkeisien ikkunoiden kautta
Jäteastioiden sijoitusta ei esitetä
Ei väestönsuojan rakentamisvelvollisuutta

Lausunto

Savunpoisto on esitetty hyväksyttävästi
Pelastustie entisellään, liittymään selkeä osoitenumero, mikäli sellaista ei ole
Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen
- valaisimet asennettava SM:n asetuksen (805/2005) mukaisesti
- standardi SFS-EN 1838 soveltuvin osin
Alkusammutuskalusto:
- esitetään 3 kpl käsisammutinta, tulisi olla teholuokaltaan väh. 34A 183 B
- - kahvioon kiinnitetty sammutuspeite

Muuta

- lämmitysmuotona ilmalämpöpumput
- koneellinen ilmanvaihto
- istuinten asennuksessa huomioitava YM:n asetuksen 1007/2017 vaateet
- - tuolien yhteen kytkentä; tuolivälit, tilavaade rivistön päässä - mikäli ei pöytien ympärillä
- henkilömäärämerkintä näkyville
- katolla aurinkopaneelit, huom. kytkimet, PV-merkinnät sekä asennustodistus
- portaikon esityksessä jotain erikoista, tarkennus rakennesuunnitelmissa

Suositukset

Asennettaisiin sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet
Kutsuttaisiin pelastuslaitoksen edustaja aloituskokoukseen

palotarkastaja
Ari Heikkinen