

Orimattilan kaupunki
Rakennusvalvonta
PL 46
16301 Orimattila
kirjaamo@orimattila.fi

Lausunto

19.10.2026

HOLDno-2026-836

Viite: Lausuntopyyntö 15.10.2026

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Heat Chain Oy:n rakennuslupahakemuksen piirustuksista

Orimattilan kaupungin rakennusvalvonta pyytää terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Heat Chain Oy:n rakennushankkeen piirustuksista. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Tiilentie 1, Pennala. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa olemassa olevalle teollisuuskiinteistölle noin 5900 m²:n teollisuusrakennus. Rakennukseen ei tule muita sosiaali-tiloja kuin kuusi wc tilaa. Viereisessä olemassa olevassa tuotantorakennuksessa on valmiina toimisto-, tauko-, pukuhuone- ja vss-tilat, joita suunnitteilla olevan rakennuksen työntekijät voivat käyttää.

Olemassa olevan tuotantorakennuksen pohjapiirustuksesta ei selviä, minkä tyyppistä keittiötoimintaa taukotilojen keittiössä on uudisrakennuksen valmistuttua tarkoitus järjestää. Mikäli taukotilaan on tarkoitus toteuttaa työmaaruokala valmistus- tai jakelukeittiöllä (elintarvikehuoneisto), tulee siitä tehdä ilmoitus elintarvikevalvontaviranomaiselle vähintään kuukausi ennen toiminnan aloittamista. Jos keittiötilassa on mahdollisuus vain omien eväiden lämmittämiseen (taukotila) ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Pääpiirustuksessa mainitaan pinnantasaussuunnitelma ja siihen liittyvä hulevesien käsittelyn ja ohjauksen suunnitelma. Hulevesien käsittelyssä ja ohjauksessa tulisi huomioida myös rakennusaikainen tilanne.

Muilta osin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa rakennushankkeen piirustuksista.

Päijät-Hämeen ympäristöterveys

Mika Rouhiainen
johtava terveydensuojeluinsinööri

Jakelu

kirjaamo@orimattila.fi

Tiedoksi

timo.tarkkala@orimattila.fi
jaakko.vierre@granlund.fi