

9:831

Aiemmin saneeratun
DN 150 linjan
Liitos vanhaan DN 100
2Mpuk linjaan, joka nyt
uusitaan DN 150 kokoon.

Erkontie

11

11

Osuuspankki

betoni-
kiveys

Alitussuojaputket M450 / 400 (SN8), L = 6+6 m = 12m
(kaksoismuhviliitos), 2 kpl rinnakkain. Asennetaan
kaivamalla. Putkien päät tiivistetään uretaanilla ja
kutistein.

Uusittu:
Yhdistelmäventtiili-
elementit DN150 ja karakaivot.

(vanha DN 100 KL-johto puretaan)

9:281

Yhdistelmäventtiili-elementit
DN 150, 2 kpl ja karakaivot.
Piir.n:o 641-1004

Haaroitus DN 150 / DN 150

Yhdistelmäventtiili-elementit
DN 150, 2 kpl ja karakaivot.
Piir.n:o 641-1004

Huom.
Putkien kätisyys on tarkistettava.
Kanavarakenne: 2 Mpuk.

Yhdistelmäventtiili-elementit
DN 150, 2 kpl ja karakaivot.
Piir.n:o 641-1004

betoni-
kiveys

"Kukkaympyrä"

betoni-
kiveys

betoni-
kiveys

betoni-
kiveys

kevytliikenne

Uusi DN 150 / 2Mpuk korvaa
vanhan DN 100 2Mpuk-linjan,
joka puretaan.

Vanha betonikaivo puretaan.

Huom.
Vähintään 3,5 m:n levyinen pelastustie-yhteys tulee
säilyttää kaupungintalon pysäköintialueen suuntaan.
Tarvittaessa reunakiven viereen muodostetaan luiska,
joka mahdollistaa ajamisen osittain jalkakäytävällä.
Kaikkien liikkujien turvallisuus tulee varmistaa riittävän
opastein ja varoitusmerkein.

LÄMPÖINSINÖÖRITOIMISTO TEUVO OLLIKKA Ruolankatu 22 A 31, FIN- 15150 LAHTI Puh. 040 585 9625		Rakennuskohteen nimi: ORIMATTILAN LÄMPÖ OY, Kaukolämpöjohtot	Mittakaavat: 1 : 200 (A3)
Suunn. Tark. Hyv.	07.07.2025 Teuvo Ollikka	Piirustuksen sisältö: Erkontie-Matintie KL-kaivosaneeraus ym., asemapiirros	Tehtävän n:o : P641 Piirustus n:o : 641-1001 Rev.
ArkistoC:\Omat tiedostot\Projekti\Orimattila\KL-aiivosaneeraus-2025_Erkontie-Matintie\641-1001_KL-kaivosaneeraus_Erkontie-Matintie_Asemapiirros.dwg			