

Orimattilan kaupunki
Viljamaantie 12_UVK K8 uusi 3x25A
Liittymispiste muuntamo
AX50
Ik3307A

AXM120

Jusi AX240/60m
jatko AX240/AXM120
Kaupunki rakentaa lisäalitusputken

1465

Nykyiseen lähtöön 1_63/160A_UVK K8
Nykyiseen lähtöön 7_200/400A_Puistotie 19

Nykyinen tievalokeskus
puretaan

Purku AM120/135m
Purku pylväs 5kpl
Purku harus 2kpl

Lemmenpuisto

312095

AXM185-tupetus
mp3547 Lähtö 7 ->auki ja lappu pää maassa

3547

 Kymenlaakson Sähköverkko	Suunnittelupäiväys 17.06.2025/		Suunnittelija	
	Toimitusaika	Kunta/kaupunki Orimattila	Muuntopiiri 1465	
Asennuspäällikkö	Kylä	Mittakaava 1:900		
Työkohte UVK K8 3x25A		Aktivointi Kyllä		
TYÖKARTTA		Vaatii jälkimit. Ei		
		Suunnitelmatunnus KPH1465		
		Työ numero		